

TOIMIVUSDEKLARATSIION**1. Tootetüübi identifitseerimiskood**

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ EI240

2. Partinumber

ETA-13/0992 ja ETA-13/0991, vt partinumbrit pakendilt

3. Kasutusotstarve

Tuletõkkeakrüül läbiviikudele, vt ETA-13/0992 ja ETA-13/0991

4. Tootja

Joints L.R. Oy. Tehas A/003

5. Esindaja

Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Soome

6. Toimivusdeklaratsiooni püsivuse hindamise süsteem

Süsteem 1

Süsteem 3: reageerimine tulele

7. Toimivusdeklaratsiooni hindamise alus

Teavitatud asutus: **UL International**, identifitseerimisnumber **0843**, testis esimesena Euroopa tehnilise sertifitseerimise juhendi (**EAD 350454-00-1104 / EAD 350141-00-1106**) ja Euroopa tehnilise sertifitseerimise alusel (vt tabelit) ehitusmaterjali, tegi tehase esmase ülevaatus ja tootmisohje ning tehase tootmisohjele vastava jätkuva järelevalve, hindamise ja tõendamise vastavalt **süsteemile 1** ning andis välja EÜ vastavusdeklaratsiooni(d) (vt tabelit).

| Euroopa tehniline hinnang | EÜ vastavusdeklaratsioon |
|----------------------------|--------------------------|
| ETA-13/0992 ja ETA-13/0991 | 0843-CPR-0147 |

8. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|-----------------------------|--|--|
| Tuletundlikkus | Klass F | EN 13501-1 |
| Tulepüsivus | EI240, vt lisateavet ETA-13/0992 ja ETA-13/0991 | EN 1366-3: 2009 EN 1366-3: 2009 EN 13501-2 |
| Vastupidavus ja kasutatavus | Klass Z ² | ETAG 026-2 ETAG 026-3 |

9. Toote punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.