

TULISTOPPRO<sup>+</sup>  
EXPERTISE IN FIRESEALING

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

## 1. Tootetüübi identifitseerimiskood

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ EI240

## 2. Partinumber

ETA-14/0033, vt partinumbrit pakendilt

## 3. Kasutusotstarve

Tuletõkkekips läbiviikudele, vt ETA-14/0033

## 4. Tootja

Joints L.R. Oy. Tehas A/003

## 5. Esindaja

Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Soome

## 6. Toimivusdeklaratsiooni püsivuse hindamise süsteem

Süsteem 1

## 7. Toimivusdeklaratsiooni hindamise alus

Teavitatud asutus: **UL International UK Limited**, identifitseerimisnumber **0843**, testis esimesena Euroopa tehnilise sertifitseerimise juhendi (**ETAG 026-2**) ja Euroopa tehnilise sertifitseerimise alusel (vt tabelit) ehitusmaterjali, tegi tehase esmase ülevaatus ja tootmisohje ning tehase tootmisohjele vastava jätkuva järelevalve, hindamise ja tõendamise vastavalt **süsteemile 1** ning andis välja EÜ vastavusdeklaratsiooni(d) (vt tabelit).

Euroopa tehniline hinnang	EÜ vastavusdeklaratsioon
ETA-14/0033	0843-CPR-0170

## 8. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass A1	EN-13501-1
Tulepüsivus	EI240, vt lisateavet ETA-14/0033	EN-13501-2
Vastupidavus ja kasutatavus	Klass Z <sup>2</sup>	ETAG 026-2

9. Toote punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.